

## CAPITOLATO TECNICO

Incarico professionale che ha per oggetto le prestazioni professionali finalizzate alla presentazione, presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, della “*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*” per gli edifici sedi dei Commissariati della Polizia di Stato di Ariano Irpino, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi .

La tipologia delle attività svolte all’interno degli stabili risultano essere le seguenti, così come numerate nell’allegato I del DPR 151/2011:

### **COMMISSARIATO DELLA P.S. DI ARIANO IRPINO:**

- **49 A ( GRUPPO ELETTOGENO FINO A 350 KW N. 1 ) ;**
- **74 A ( CALDAIA CON POTENZIALITÀ FINO A 350 KW N. 1 ) ;**

### **COMMISSARIATO DELLA P.S. DI LAURO:**

- **49 A ( GRUPPO ELETTOGENO FINO A 350 KW n. 1 ) ;**
- **74 A ( CALDAIA CON POTENZIALITÀ FINO A 350 KW N. 1);**
- **75 A ( AUTORIMESSA CON SUPERFICIE FINO A 1000 MQ);**

### **COMMISSARIATO DELLA P.S. DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI :**

- **49 A ( GRUPPO ELETTOGENO FINO A 350 KW N.1 ) ;**
- **75 A ( AUTORIMESSA CON CUPERFICIE FINO A 1000 MQ).**

## **DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**Per I Commissariati della P.S. di Ariano Irpino, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi** la prestazione è relativa alla compilazione della “*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*” (modello ministeriale PIN 3), di cui all’art. 5 del DPR n. 151/2011 e all’art. 5 del D.M. Interno 7/08/2012, da far firmare al titolare p.t. della Questura medesima, nonché alla predisposizione ed alla firma della “*Asseverazione ai fini della Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*” (modello ministeriale PIN 3.1), da allegare alla richiamata “*Attestazione*”.

Per la predisposizione e la firma della predetta “Asseverazione ai fini della Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”, è richiesta, da parte del professionista, l’iscrizione negli

appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.L.vo 139/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a norma di quanto prescritto dall'art. 5 comma 2 lettera a) del D.M. Interno 7/08/2012 (per definizione di "professionista antincendio" vedasi art. 1 comma 1 lettera c) del medesimo D.M.).

In tale asseverazione il professionista antincendio incaricato, effettuato uno o più sopralluoghi presso gli stabili demaniali , sedi dei Commissariati della P.S., verificherà la presenza degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco. Quindi, all'esito dei controlli e delle verifiche effettuate, il professionista medesimo dovrà asseverare che sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità dei predetti impianti di protezione attiva antincendio e dei predetti prodotti e sistemi di protezione passiva, come risultanti dalla "autorizzazione antincendio" già rilasciata.

**Le prestazioni oggetto del presente bando saranno ritenute eseguite e completate, in relazione a quelle attività per le quali non ci sia la necessità di eseguire lavori di adeguamento per la presentazione della *"Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio"* .**

FIRMA PER ACCETTAZIONE