



Questura di Avellino

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale
↳ Soriano

ALLEGATO N. 2

GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO QUESTA STRUTTURA:

- **Gruppo elettrogeno a servizio degli uffici (piano interrato): marca COELMO ;**
- **Type MATRICOLA FDT67TM4-15 – SN 29429 – VERSIONE AUTOMATICA ON SKY 70 DB (a) AT 7M ;**
KVA 150 PRP Y+N - VOLTS 400 – AMPERE 216 – HZ 50 ;

FPT TYPE NEF67TM4.S500;

ALTERNATORE : MARELLI TYPE MXB-E225 LA4 SN H000335 ;

QUADRO GRUPPO ELETTROGENO :

MARCA COELMO ST-DEL0149

MATRICOLA N. 15499