

## Scheda attività e frequenze per la conduzione

CONDUZIONE CALDAIE MURALI	
ATTIVITÀ	FREQUENZA
<b>PRIMA DELL'ACCENSIONE</b>	
Controllo del corretto riempimento acqua	1mese prima dell'accensione
CONDUZIONE CALDAIE MURALI	
ATTIVITÀ	FREQUENZA
impianto, verifica vaso/i di espansione, eventuale sfogo aria.	
Prova di accensione impianto.	1mese prima dell'accensione
Compilazione del libretto di impianto o di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate (Legge 10 del 09.01.91 e successivo regolamento di attuazione DPR 412 del 26.08.93 Art. 11).	1mese prima dell'accensione
<b>ALL'ACCENSIONE</b>	
Controllo del corretto riempimento acqua impianto, verifica vaso/i di espansione, eventuale sfogo aria.	Ad ogni accensione
Accensione impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature, regolazione della portata termica se necessario. Impostazione degli orari di funzionamento dove richiesto.	Ad ogni accensione
Compilazione del libretto di impianto o di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate (Legge 10 del 09.01.91 e successivo regolamento di attuazione DPR 412 del 26.08.93 Art. 11).	Ad ogni accensione
<b>ALLO SPEGNIMENTO</b>	
Spegnimento e messa in sicurezza dell'impianto	Allo spegnimento
Annotazione sul libretto di impianto o di centrale delle operazioni effettuate (Legge 10 del 09.01.91 e successivo regolamento di attuazione DPR 412 Art. 11 comma 9;11);	Allo spegnimento

## Scheda attività e frequenze per la manutenzione

MANUTENZIONE CALDAIE MURALI	
ATTIVITÀ	FREQUENZA
Ispezioni specialistiche eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a verificare lo stato di affidabilità, sicurezza e incolumità degli utenti. Annotazione di tutti gli interventi sul Libretto di Impianto o di Centrale (Legge 10 del 09.01.91 e successivo regolamento di attuazione DPR 412 Art. 11 comma 9;11).	Annuale
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prova di tenuta dell'impianto gas</li><li>• Controllo dei dispositivi di sicurezza</li><li>• Controllo del corretto funzionamento del generatore</li><li>• Controllo della regolarità dell'accensione</li><li>• Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota</li><li>• Pulizia dello scambiatore lato fumi</li><li>• Controllo evacuazione fumi con verifica del tiraggio</li></ul>	Annuale